

Lidal
 22, Rue du Pré-Fornet SEYNOD
 CS 70042
 74600 ANNECY
 Téléphone : 04 50 45 82 56
 Télécopie : 04 50 45 63 31
 E-mail : lidal@laboratoire-lidal.fr

Seynod, le 09/05/2023

MAIRIE DE MONTRIOND
 15 VIEILLE ROUTE
 74110 MONTRIOND

RAPPORT D'ANALYSE Eaux distribution E23.1760.1_20230509165453

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Ce rapport d'analyse ne concerne que les objets soumis à l'essai, tels qu'ils ont été reçus sauf si prélevés par le LIDAL. Il comporte 2 pages. L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des Laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par X. Elle ne couvre ni les critères, ni la conclusion, ni les commentaires éventuels. Pour déclarer, ou non, la conformité ou la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat (incertitudes établies par le laboratoire et communiquées sur demande). Le laboratoire ne peut être tenu pour responsable en cas d'erreur concernant les informations fournies par le demandeur d'analyses (informations repérées par un astérisque *).

<p>Date de prélèvement : 04/05/2023 11:30</p> <p>Date de réception : 04/05/2023 14:03</p> <p>Date début analyse : 04/05/2023</p> <p>Prélevé par : HERAN Yoan - HER</p> <p>X Normes : FD T90-520 et NF EN ISO 19458</p> <p>Motif * : CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P.</p> <p>Type visite * : D1 - D1 EN DISTRIBUTION</p> <p>Code et nom UGE* : 0204 - MONTRIOND</p>	<p>Nom Installation * : PRINCIPALE DE MONTRIOND</p> <p>Code et Nom PSV * : 0000002760 - CHEF-LIEU DE MONTRIOND</p> <p>Commune* : MONTRIOND</p> <p>Localisation exacte : Toilettes mairie</p> <p>Type d'eau * : T - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE</p> <p>Type d'analyse * : D1BSR</p> <p>Type traitement * : UV</p> <p>Type d'installation * : UDI</p>
---	--

PARAMETRE ANALYTIQUE	RESULTATS	UNITE	LIMITE DE QUALITE	REFERENCES DE QUALITE	METHODES
----------------------	-----------	-------	-------------------	-----------------------	----------

BACTÉRIOLOGIQUE

X Bactéries coliformes	<1	UFC/100ml		<1	NF EN ISO 9308-1:2000
X Entérocoques	<1	UFC/100ml	<1		NF EN ISO 7899-2
X Escherichia coli	<1	UFC/100ml	<1		NF EN ISO 9308-1:2000
X Bactéries et spores de micro-organismes anaérobies sulfite-réductrices	<1	UFC/100ml		<1	NF EN 26461-2
X Micro-organismes revivifiables à 22°C après 68h	4	UFC/ml			NF EN ISO 6222
X Micro-organismes revivifiables à 36°C après 44h	<1	UFC/ml			NF EN ISO 6222

ORGANOLEPTIQUE

X Couleur	<5	mg(Pt) /L		≤15	NF EN ISO 7887 (Mét. D)
Saveur	Normal				QUALITATIF

PHYSICO-CHIMIQUE

X pH	8.2	unité pH		6.5 ≤ n ≤ 9	NF EN ISO 10523
Température de mesure du pH	19.7	°C			NF EN ISO 10523
X Conductivité à 25°C (par compensation de T°C)	215	µS/cm		200 ≤ n ≤ 1100	NF EN 27888
X Turbidité	<0.20	NFU		≤2	NF EN ISO 7027-1 : 2016
X Ammonium (NH4)	<0.01	mg/L		≤0.1	NF T 90-015-2

TERRAIN

Pluviométrie à 48H		Pas de précipitations			Observation
Température Eau	9,2	°C		≤25	Méthode à la sonde
X Chlore libre	<0.02	mg/L			NF EN ISO 7393-2
X Chlore total	<0.02	mg/L			NF EN ISO 7393-2
Aspect	Normal				Qualitatif
Odeur	Normal				Qualitatif
Couleur	Normal				Qualitatif

Lidal
22, Rue du Pré-Fornet SEYNOD
CS 70042
74600 ANNECY
Téléphone : 04 50 45 82 56
Télécopie : 04 50 45 63 31
E-mail : lidal@laboratoire-lidal.fr


Seynod, le 09/05/2023

MAIRIE DE MONTRIOND
15 VIEILLE ROUTE
74110 MONTRIOND


Déclaration conformité échantillon E23.1760.1

Eau conforme aux limites et références de qualité fixées par le Code de la Santé Publique (articles R 1321- 1 à 1321-5) et l'arrêté modifié du 11 janvier 2007 pour les paramètres analysés.

VIDALE DUSONCHET Muriel
Resp. unité Hygiène Alimentaire



BURNAT Lydie
Resp. unité Chimie des eaux



CANCOUET Julie
Resp. unité logistique

